


Secretario: Arq. Diego Delucchi
Prosecretario: Arq. Agustín Olivieri
Director General Construcciones y Mantenimiento: Arq. Daniel Vincenti
Director de Proyectos: Arq. Manuel García Munitis
Director de Construcciones: Arq. Miguel Abait
Director de Planeamiento: Arq. Isidro Azpiazu
Proyecto: Dirección de Construcciones – S.P.O.S. – UNLP
Equipo de Proyecto: Dirección de Construcciones – S.P.O.S. – UNLP
Asesores: Ing. Andrade Macías – Ing. Giovannini – Ing. Lima – Arq. Fiandrino

NOTAS Y OBSERVACIONES GENERALES:

1. Todas las medidas y todos los niveles serán verificadas en obra
2. La información de este plano se completa con los planos Estructuras, Instalaciones, Planillas de Carpinterías, Locales y Terminaciones y Memorias.
3. Todos los filos y niveles, de alfeizar, etc deberán coincidir con los filos y niveles del edificio existente

- NOTAS:
- 1- Reserva (sin instalación): a los fines de dejar espacio libre
 - 2- PD: Peine de distribución
BC: Bornera componible
 - 3- Los extractores se conectan al circuito de pared Tug:a-b con llave de tecla individual para control
 - 4- Los tableros se instalan completamente montados en taller
 - 5- Las bocas Tug tienen toma doble
 - 6- Los conductores de circuito serán LSOH
 - 7- Se colocará en el anverso de la puerta del tablero un gráfico del esquema unifilar



FAC. DE CIENCIAS EXACTAS
Remodelación Laboratorio Pasteur

GRUPO
BOSQUE OESTE

Ubicación: 115 y 48

Sup. a construir: 570 m2

Escala: 1:75

Mayo 2020

PLANO: INSTALACIÓN ELÉCTRICA
ESQUEMA UNIFILAR

IE-02

Archivo: 19-26-LAMINA IE Electrica &Luminarias.dwg