



LICITACIÓN PÚBLICA: 10/20

EXPEDIENTE: 3000-135/20-000

OBRA: Ampliación Área Mantenimiento y Automotores

Facultad de Ciencias Veterinarias

UBICACIÓN: Av. 60 entre 119 y 120, La Plata.

Circular con consulta N°01

Especificar: ¿De qué material y con qué características debe confeccionarse las barandas de escalera y entrepiso?

R: Los lados de la escalera y espacios complementarios que dan hacia vacíos, presentaran barandas metálicas conformadas mediante parantes de planchuelas de hierro de 2" fijadas a piso con platinas de anclaje en chapa de hierro de 5mm de espesor, abulonadas o soldadas según el caso. Los pasamanos serán de hierro negro de 50 mm con tapas en los extremos y se fijaran a la estructura de la baranda mediante piezas de vinculación en barras macizas de hierro. Se incluirán en la baranda 3 líneas intermedias, equidistantes, paralelas al pasamano, en barras macizas de hierro redondo de 30 mm de sección. En todos los casos las barandas y pasamanos se resolverán con tramos rectos, sin doblado y uniones simples.

Esp. Arq. Manuel García Munitis
Director de Proyectos UNLP