



LICITACION PÚBLICA: 02/21
EXPEDIENTE: 3000-140/21-000
OBRA: LABORATORIO ZOONOSIS - FACULTAD DE
CIENCIAS VETERINARIAS- UNLP
UBICACIÓN: Av.60 y 118, La Plata.

CIRCULAR CON CONSULTA NUMERO 1

PREGUNTAS (EMPRESA SBAICSE)

- 1- Indicar de que espesor y color deben ser los pisos vinílicos a colocar
- 2- Indicar si los mecheros Bunsen se deben proveer y colocar. Ya que por pliego figura que se debe dejar un tapón para el futuro conexionado. En caso de tener que proveerlos, indicar que características deben tener.
- 3- Según Itemizado se deben colocar equipos Split de 2300 frigorías y por pliego figuran de 3000 frig. ¿Cuál de los dos se debe tomar? ¿Debe ser inverter?

RESPUESTAS

- 1- El espesor de los pisos vinílicos en listones es de 4mm y en rollo es de 2mm.
Tomando de referencia los catálogos de colores de las empresas Cantofil para sus pisos Pisoplast (Listones) y Armstrong para su producto Medintech Plus (Rollo), se define color Gris Castor o Gris Veta para los primeros y K811-002 para los segundos.
- 2- Los mecheros Bunsen no se deben proveer.
- 3- Corresponde lo indicado en la memoria técnica: equipos tipo Split frío/calor, 2 de 3000 k/frig/cal y 2 de 4500 k/frig/cal. No es necesario que sean inverter.

Esp. Arq. Manuel García Munitis
Director de Proyectos UNLP