



La Plata, 16 de mayo de 2022

Ref: Licitación pública N° 06/22

Expte 3000-168/22

Accesibilidad edificio Abuelas de Plaza de Mayo

Ftad de Cs Exactas

CIRCULAR CON CONSULTA N° 01

Atento a lo solicitado por la empresa Ing Fernando Massera, se informa:

1. Plano detalle de carpinterías metálicas en los distintos pisos: aclarar si son de hierro (planilla carpintería) o aluminio (presupuesto)  
R: Se adjunta plano de detalle
2. Subsuelo: la puerta existente: ¿se anula?  
R: Se reduce a una hoja según plano de detalle adjunto
3. Piso 1 y 2, detalle del encuentro entre paño fijo vidriado a colocar, con carpinterías existentes. ¿Se anulan los ventiluces existentes?  
R: Se conserva el dintel existente y no se anulan los ventiluces
4. Piso 3: carpintería existente en dos tramos. Hay que retirarla completa. Plano de detalle de eso  
R: Se desmonta completa para su readecuación, según plano de detalle que se adjunta
5. Terraza: el pasillo lleva puerta de chapa de 0.90 m de ancho según plano  
R: Se adjunta
6. Sala de máquinas: detalle de la puerta de acceso  
R: Se adjunta

Arq. ANDRÉS J.M. FIANDRINO  
Director de Seguridad  
Higiene y Desarrollo Sustentable  
U.N.L.P.